



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ45.В.00008/26

Серия **RU** № **0361710**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест - Санкт-Петербург» научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 196105, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149, адрес места осуществления деятельности 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, регистрационный номер RA.RU.11АЖ45 от 28.01.2016, телефон +78124410675, адрес электронной почты ptest-spb@igps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Научно-производственная компания «Технологии и системы противопожарной безопасности», место нахождения (адрес юридического лица) 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, литера В, помещение 6-Н, офис 23, адрес места осуществления деятельности 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 10, литера А, пом.248 ОГРН 1089847353826, номер телефона (812) 412-94-39, 412-25-27, адрес электронной почты npktspb@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Научно-производственная компания «Технологии и системы противопожарной безопасности», место нахождения (адрес юридического лица) 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, литера В, помещение 6-Н, офис 23, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 10, литера А, пом.248

ПРОДУКЦИЯ Модуль 100-Г-ВД-ТУ 28.99.39-003-56225248-2023 «НИМБУС» модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ) «НИМБУС», ТУ 28.99.39-003-56225248-2023 ««Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой «НИМБУС». Технические условия» с изм. 2
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ отчета по испытаниям № 007-24 С от 24.10.2024 Независимого испытательного центра пожарной безопасности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности, RA.RU.21ПЖ17;

акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 10-ЕАЭС от 15.01.2024 Органа по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест — Санкт-Петербург», RA.RU.11АЖ45, эксперт Михатайкин Евгений Михайлович; дополнение к акту № 10-ЕАЭС от 15.11.2024, эксперт Сабоненков Дмитрий Андреевич, схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» пункты 5.2, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.17, 7.1, 11.2. Срок службы, условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 01.12.2023 (дата изготовления образцов, прошедших испытания). Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU.АЖ45.В.00006/24 от 10.12.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2026 **ПО** 09.12.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мурашкевич Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Оханов Андрей Григорьевич

(Ф.И.О.)